

番号	項 目	水質基準	湯 川	耳 取	長 峰	柳 沢
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾞﾄﾞﾐﾝｸﾞ及ぶその化合物	0.003 mg/l以下	▽0.0003	▽0.0003	▽0.0003	▽0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	▽0.00005	▽0.00005	▽0.00005	▽0.00005
5	ﾎﾟﾛｼﾞｳﾑ及ぶその化合物	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
7	ﾋﾞｽﾞ及びその化合物	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
8	六価ｸﾛﾐﾝ化合物	0.02 mg/l以下	▽0.002	▽0.002	▽0.002	▽0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	▽0.004	▽0.004	▽0.004	▽0.004
10	ｼｬﾝｸﾞ化合物ｲﾜ及ぶ塩化ｼｬﾝｸﾞ	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.15	0.24	0.13	0.14
12	ﾌｵｽﾌｳｰ及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.07	0.05	0.06	0.09
13	ﾎﾞﾙ及びその化合物	1.0 mg/l以下	▽0.01	▽0.01	▽0.01	▽0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	▽0.0002	▽0.0002	▽0.0002	▽0.0002
15	1,4-ｼﾞ ｷﾞｷﾞ	0.05 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
16	ｼｽﾁｰﾑ-1,2-ｼﾞｸﾞﾛﾛｴﾃﾚﾝ 及ぶﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾞﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
17	ｼﾞ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
20	ﾊﾞ ｼﾞ ｼﾞ	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.19	0.09	0.14
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下	▽0.002	▽0.002	▽0.002	▽0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾞﾙ	0.06 mg/l以下	0.001	0.011	0.009	0.014
24	ｼﾞ ｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	▽0.002	0.008	0.005	0.004
25	ｼﾞ ﾌﾞ ｵﾃｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.005	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	▽0.001	▽0.001	▽0.001	▽0.001
27	ｼｽﾄﾘｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.011	0.020	0.014	0.022
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	▽0.002	0.013	0.008	0.014
29	ﾌﾞ ｵﾃｼﾞ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下	0.003	0.007	0.004	0.006
30	ﾌﾞ ｵﾃﾎﾞﾙ	0.09 mg/l以下	0.002	▽0.001	▽0.001	▽0.001
31	ﾎﾞﾙﾌﾙﾃﾞ ｷﾄﾞ	0.08 mg/l以下	▽0.008	▽0.008	▽0.008	▽0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	▽0.01	0.02	0.01	▽0.01
33	ﾌﾙﾐﾝｸﾞ及ぶその化合物	0.2 mg/l以下	▽0.01	▽0.01	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	▽0.03	▽0.03	▽0.03	▽0.03
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	▽0.01	▽0.01	▽0.01	▽0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及ぶその化合物	200 mg/l以下	7.3	5.6	9.3	8.4
37	ﾏﾝｶﾞ ｼﾞ及ぶその化合物	0.05 mg/l以下	▽0.005	▽0.005	▽0.005	▽0.005
38	塩化物ｲﾜ	200 mg/l以下	10.4	6.2	10.3	8.5
39	ｶﾙｼｳﾑ, ﾏﾝ ｾｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/l以下	41	20	30	24
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	167	106	149	127
41	陰ｲﾜ界面活性剤	0.2 mg/l以下	▽0.02	▽0.02	▽0.02	▽0.02
42	ｼﾞ ｴﾛｼﾝ	0.00001 mg/l以下	▽0.000001	▽0.000001	▽0.000001	▽0.000001
43	2-ﾒﾃｲﾘﾝｸﾞ ｵﾙﾃｰﾙ	0.00001 mg/l以下	▽0.000001	▽0.000001	▽0.000001	▽0.000001
44	非ｲﾜ界面活性剤	0.02 mg/l以下	▽0.002	▽0.002	▽0.002	▽0.002
45	ﾌｴｰﾙ類	0.005 mg/l以下	▽0.0005	▽0.0005	▽0.0005	▽0.0005
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.42	0.66	0.37	0.52
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	▽0.5	▽0.5	▽0.5	▽0.5
51	濁度	2 度以下	▽0.1	▽0.1	▽0.1	▽0.1
	残留塩素	1.0 mg/l以下	0.3	0.7	0.4	0.3