

令和 7 年度 西和賀町上下水道事業 クリプトスポリジウム等水質検査結果

						採水日			
No.	水系	採水場所	施設名	検体	水源種別	6月6日	9月4日		
1	湯川水系	小俣沢水源	湯川浄水場	原水	湧水	不検出	不検出		
2	耳取水系	岩滑沢水源	耳取浄水場	原水	表流水	不検出	不検出		
3	長峰水系	巣子沢水源	長峰浄水場	原水	表流水	不検出	不検出		
4	柳沢水系	細内川水源	柳沢浄水場	原水	表流水	不検出	不検出		
5	若畑水系	貝沢水源	貝沢浄水場	原水	浅層地下水	不検出	不検出		
6		若畑水源	若畑浄水場	原水	浅層地下水	不検出	不検出		
7	中部水系	中部水源	中部浄水場	原水	伏流水	不検出	不検出		
8		中部第 1 水源	中部第一浄水場	原水	浅層地下水	不検出	不検出		
9	新町水系	南部水源	南部浄水場	原水	浅層地下水	不検出	不検出		
10		新町水源	新町浄水場	原水	浅層地下水	不検出	不検出		